

Общество с ограниченной
ответственностью «СКП ПЛЮС»
(ООО «СКП ПЛЮС»)

Юридический адрес: ул. Кирова, 9,
оф. 1, г. Советск Кировской обл., 613340

Почтовый адрес: ул. Кирова, д. 9,
г. Советск Кировской обл., 613340

ИНН 4330008710, КПП 433001001

Тел/факс 8(83375)2-16-45

e-mail: skp-002@vandex.ru

на № 11-02-2347 от 03.06 2020 г.
05.06.2020 № 63

И.о. главы Советского района
Р.М. Шарипову

Уважаемый

Равиль Марсельевич!

В ответ на Ваш запрос от 03.06.2020г. №11-02-2347 о технических условиях подключения проектируемого объекта (склады), расположенного на земельном участке с КН 43:31:010099:128 в г. Советске Кировской области ООО «СКП ПЛЮС» информирует Вас, что на территории участка от ул.Энгельса по проезду до 2-х этажного здания №104 по ул.Ленина проходит водовод, выполненного чугунной трубой диаметром 100мм с предельной свободной мощностью 8,5л/с, к которому возможно присоединение указанного объекта по мере его готовности после получения разрешения на подключение владельца водопровода – собственника вышеуказанного здания.


Технические условия на водоснабжение действительны в течении двух лет с момента выдачи. получение их бесплатное.

Директор ООО "СКП ПЛЮС"



С.В. Порубов

Порубов С.В.



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ № 99

г. Советск Кировской области

«08» июля 2020 г.

ОБЪЕКТ г. Советск, ул. Энгельса д. 79а, зем. участок КН 43:31:010099:128,
Администрация Советского района;

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДОПРОВОДА

1. Ведомственная принадлежность водопровода:
- *частная*;
2. Точка присоединения к существующему водопроводу:
- *существующий колодец у здания № 106 по ул. Ленина (см. схему)*;
3. Кольцевой или тупиковый - *тупиковый*;
4. Материал и диаметр трубы - *100 чугуна*;
5. Напор в точке присоединения - *1,5 атм*;
6. Отвечает ли качественным нормативам «вода питьевая» - *отвечает*;

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ВОДОПРОВОДУ

1. Предусмотреть переустройство на существующем водопроводе:

- *в точке подключения установить отсекающую запорную арматуру*;
- *от места подключения до здания проложить трубопровод в соответствии с проектной документацией*;
2. Особые условия:

- ***получить разрешение владельца водопровода на подключение***;
- *перед проведением земляных работ получить разрешение на производство земляных работ*;
- *для контроля за расходом воды установить прибор учёта воды*;
- *после окончания монтажных работ и готовности к эксплуатации прибора учёта, подать заявку в ООО «СКП ПЛЮС» по тел. 2-12-33 для оформления справки о выполнении технических условий, и акта допуска прибора учёта в эксплуатацию*;
- *присоединение нового трубопровода к существующему подземному водопроводу производить только после заключения договора на водоснабжение и в присутствии уполномоченного представителя ООО «СКП ПЛЮС» с предварительной заявкой*;
3. Восстановить благоустройство территории:
- *после проведения земляных работ восстановить дорожное покрытие и прилегающую территорию*;
4. Разрешение владельца существующего водопровода

Директор ООО «СКП ПЛЮС»



С.В.Порубов

Технические условия на присоединение к сетям водоотведения №100

г.Советск Кировской области

« 08» июля 2020 г.

ОБЪЕКТ: *г.Советск, ул.Энгельса д.79а, зем. участок KN43:31:010099:128,
Администрация Советского района*

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

1. Ведомственная принадлежность канализации – частная;
2. Точка присоединения к существующей канализации:
- существующий канализационный колодец у здания №106 по ул.Ленина(с.м.схему);
3. Материал и диаметр трубы в точке присоединения – 150 а/ц;
4. Глубина трубопровода канализации в точке присоединения - 2,1 м;

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

- 1.Предусмотреть переустройство на существующей канализации:

- от места подключения до здания проложить трубопровод в соответствии с проектной документацией;

- провести герметизацию стыка трубы и колодца;

2. Особые условия:

- получить разрешение владельца колодца на подключение;

- перед проведением земляных работ получить ордер на производство земляных работ;

- после окончания монтажных работ и готовности к эксплуатации, подать заявку в ООО «СКП ПЛЮС» по тел. 2-12-33 для оформления справки о выполнении технических условий;- присоединение нового трубопровода к существующим сетям канализации производить только после заключения договора на водоотведение и в присутствии уполномоченного представителя ООО «СКП ПЛЮС» с предварительной заявкой;

3. Восстановить благоустройство территории:


- после проведения земляных работ восстановить дорожное покрытие и прилегающую территорию;


Директор

ООО» СКП ПЛЮС»



С.В.Порубов





Выкопировка верна.
Гл. архитектор Шауф